ЭНЕРГО РЕГИОН
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск
Воткинское шоссе, д.338, этаж 2, помещение 58
тел. 8(3412) 95-77-55, sales@energoreg.ru
www.energoreg.ru

Опросный лист для заказа Пункта Секционирования Столбового ПСС(У) -6(10)

1. Номинальное напряжение сети:

☐ - 6 кВ ☐ - 10 кВ ☐

2. Общее количество однотипных устройств, шт.: ☐

3. Питание

☐ - Одностороннее (**Стандарт**) ☐ - Двухстороннее

4. Коммерческий учёт электроэнергии

☐ - Да (модель счетчика и модема согласуются дополнительно. (стандарт: Меркурий 234 ART-00 P или СЭТ-4ТМ.03М.01)

☐ - Нет (Стандарт)

В случае отсутствия коммерческого учёта, не заполняются пункты, отмеченные символом *

5. Схема учёта*

2ТТ/3ТН	☐	-	(**Стандарт**)
3ТТ/3ТН	☐	-	(Наиболее точная)
2ТТ/2ТН	☐	-	(Редко используемая)

6. Номинал и класс точности трансформаторов тока*

Номинальный ток, А ☐ (5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600)

Класс точности ☐ (0,5; 0,5S; 0,2; 0,2S) (**Стандарт – 0,5S****)

** **Стандарт – 0,5** при отсутствии коммерческого учёта электроэнергии

7. Функции защит (Стандарт)

7.1.Токовые защиты

• четыре ступени ненаправленной / направленной (в положительном направлении) МТЗ с возможностью выбора характеристики срабатывания и с возможностью пуска по напряжению;

• четыре ступени ненаправленной / направленной (в отрицательном направлении) МТЗ с возможностью выбора характеристики срабатывания и с возможностью пуска по напряжению;

• отдельная ступень ненаправленной / направленной МТЗ в режиме «работа на линии»;

• две ступени ненаправленной / направленной (в положительном направлении) ЗОЗЗ с возможностью пуска по напряжению;

• две ступени ненаправленной / направленной (в отрицательном направлении) ЗОЗЗ с возможностью пуска по напряжению;

• отдельная ступень ненаправленной / направленной ЗЗ в режиме «работа на линии»;

426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск
Воткинское шоссе, д.338, этаж 2, помещение 58
тел. 8(3412) 95-77-55, sales@energoreg.ru
www.energoreg.ru

• защита от несимметрии фазных токов по току обратной последовательности.

7.2) защиты по напряжению

• две ступени защиты минимального напряжения;

• две ступени защиты от повышения напряжения и защита от несимметрии напряжений.

7.3. Функции автоматики, измерения, счетчики, регистраторы и сервисные функции выполняются стандартно в объеме, указанном в РЭ.

☐ - Дополнительные

8. Интеграция в систему SCADA

☐ - Нет (**Стандарт**) ☐ - Да (МЭК-101, МЭК-104)

☐ - Другое

☐ Автоматический обогрев шкафа управления **(Стандарт – да)**

Дистанционное управление - ☐ **(Стандарт – нет)**

RS485, Bluetooth - ☐ (Другое, указать)

9. Материал шкафа учёта

Металл ☐ - **(Стандарт стальной,)**

10. Монтажные опции

☐ - Двухопорная установка ☐ - Одноопорная установка (Стандарт)

Длина соединительного кабеля, м - ☐ **(Стандарт – 7 м)**

Тип опоры - ☐

11. Контактные данные:

Предприятие:	
Объект:	
Ф.И.О., Должность	
Контактный телефон, факс, E-Mail	
Подпись лица, ответственного за заполнение ОЛ	